

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

(подпись, фамилия, имя, отчество)

_____ 20__ г.

Негосударственное образовательное учреждение "Классическая гимназия" при Греко - латинском кабинете Ю.А. Шичалина <small>(полное наименование работодателя)</small>				
Юридический и почтовый адрес: 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер. д. 5;; Директор - Елена Федоровна Шичалина; телефон/факс:(495)680-92-41, e-mail:info@mgl.ru <small>(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7728129010	42462565	49014	80.10.2.80.42.80.10.22.11,80.21.1.22.15	45286590000

ПЛАН мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Отсутствует</i>							
3. Заместитель директора по учебно - воспитательной работе	Освещение: Для снижения коэффициента пульсации произвести подключение ламп на разные фазы или установить в светильники электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА-1, ЭПРА-2, ЭПРА-3).	Устранение превышения коэффициента пульсации в соответствии с п. 6.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.					
8. Главный бухгалтер	Освещение: Для снижения коэффициента пульсации произвести подключение ламп на разные фазы или установить в светильники элек-	Устранение превышения коэффициента пульсации в соответствии с п. 6.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-					

	тронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА-1, ЭПРА-2, ЭПРА-3).	03.					
47. Бухгалтер	Освещение: Для снижения коэффициента пульсации произвести подключение ламп на разные фазы или установить в светильники электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА-1, ЭПРА-2, ЭПРА-3).	Устранение превышения коэффициента пульсации в соответствии с п. 6.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.					
48. Бухгалтер по бюджету	Освещение: Для снижения коэффициента пульсации произвести подключение ламп на разные фазы или установить в светильники электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА-1, ЭПРА-2, ЭПРА-3).	Устранение превышения коэффициента пульсации в соответствии с п. 6.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.					

Председатель аттестационной комиссии

ЕЦ
(подпись)

Шичалина Е.Ф.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)

Члены аттестационной комиссии:

8
(подпись)

Сидоров О.В.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)

Воронина Т.В.
(подпись)

Воронина Т.В.
(Ф.И.О.)

25.12.2013г.
(дата)

Шарапов А.А.
(подпись)

Шарапов А.А.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)